

# Conformiteitsattest voor stookoliereservoirs



De Warande 19 - 3945 HAM  
0496 70 32 00

Vranken-Rutten

BVBA

Klant: Rassel  
Straat: Antwerpsesteenweg 75  
Plaats: 3970 Leopoldsburg  
Tel: .....

Adres reservoir: .....

Erkeningsnummer technicus: SV 04616

Inhoud reservoir  
2400 l.

Nummer reservoir  
829

Materiaal  
Staal

Buitenwand toegankelijk   
ontoegankelijk

Datum ingebruikstelling  
2006

Datum vorige controle  
2006

Datum huidige controle  
11.02.2021

Reservoir enkelwandig   
dubbelwandig

## Controleresultaten

Het is een controle van een

- Niet-ingedeelde tank (particulier kleiner dan 5000 liter) kg  
 Ingedeelde tank:  Klasse 1  Klasse 2  Klasse 3

Volgende controles werden uitgevoerd:

- Nazicht attest van vorige controle  
 Visuele controle van de buitenwand  
 Doeltreffendheid lekdetectiesysteem  
 Controle aanwezigheid water en slib  
 Controle inkuiping  
 Andere: .....
- Algemene staat van de opslagplaats  
 Visuele controle van de toebehoren  
 Doeltreffendheid overvulbeveiliging  
 Dichtheidsbeproeving visueel  
 De staat van de binnenwand

Bijzondere opmerkingen: kykglas ok fluit ok 12cm

## Algemeen besluit

**Niet-ingedeelde reservoirs**  
(particulier kleiner dan 5000 liter)

**Ingedeelde reservoirs**

- Verdere exploitatie toegelaten (**groen**)  
 Verdere exploitatie niet toegelaten (**rood**)

- Verdere exploitatie toegelaten (**groen**)  
 Verdere exploitatie toegelaten  
mits bepaalde herstellingen (**oranje**)  
 Verdere exploitatie niet toegelaten (**rood**)

Volgende controle moet gebeuren vóór 11-02-2021

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam en handtekening van de technicus:

*[Handwritten signature]*  
Vranken R.

Firmastempel:

BVBA Vranken-Rutten  
De Warande 19 - 3945 Ham  
BTW: BE 0895.845.676  
Reg.nr BE 895.845.676 10.25.10

Naam van de klant:

Handtekening:



Hoogleedstraat 24  
8400 Oostende

Tel 059 33 96 50  
Fax 059 33 96 59  
email info@edelweiss.be

HR0 29040 - Ondernemingsnr 0403 255 908  
Rugnr 050500 - Verouderingsnummer 23544  
Bib. Olym. Oostende nr 0744  
Bank 750 5101129 10

### ATTEST buitengebruikstelling van ondergrondse tank(s)

De firma Edelweiss - Smet Jet NV, Hoogleedstraat 24 te 8400 Oostende bevestigt hierbij, in opdracht van:

**Naam:** Rassel Marcel  
**Adres:** Antwerpsesteenweg 75  
3970 Leopoldsburg  
**Adres uitvoering:** Rassel Marcel  
Antwerpsesteenweg 75  
3970 Leopoldsburg

de volgende ondergrondse tank(s) :

Soort brandstoftank	Inhoud
Stookolie	3300 L

buiten gebruik te hebben gesteld **conform VLAREM II** en dit door:  
de houder(s) op te schuimen.

Buitengebruikstelling uitgevoerd te: 3970 Leopoldsburg  
op: 12/03/2007

Attest opgemaakt op 30/03/2007.

  
10x Verstraete Betty  
Milieucoördinator