VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- [x] Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent — Tel: +32 9 244 77 11 — gent@vincotte.be
- [ ] Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde — Tel: +32 2 674 57 11 — brussels@vincotte.be
- [ ] Noordersingel 23, 2140 Antwerpen — Tel: +32 3 221 86 11 — antwerpen@vincotte.be
- [ ] Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux — Tel: +32 81 432 611 — gembloux@vincotte.be

BELAC 040-INSP

Verslag nr. : P0.3053.6595

N 186010

Resi code : 3

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam :	Naam, voornaam : Stempien Tim	..... idem .....
.....	Adres : Stationsstraat 22A	.....
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : 2440 Geel	.....
BTW nr.: BE	Tel. : . . . . /	. . . . / . . . . .

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○ .....

[x] Art 270	○ ingebruikname	○ wijziging	○ uitbreiding	[x] Art 86	○ Art 271 bis	① **Wooneenheid**
	○ mobiel	○ tijdelijk		○ Art 87	○ Art 278	② **Huishoudelijke werkeenheid**
[x] Art 271	○ periodiek	[x] controle	○	○ Art 88	○ Art	③ **Gemeenschappelijke delen**
○ Art 276 : verzwaring	○ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			○ Art ...	○ Art	④ **Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN [ ] [x] EAN niet meegedeeld ○ kWh meter niet geplaatst	
	kWh meter nr.: 250.980 meterstand dag : 68.027 nacht :	○ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 [x]40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	nr. : ..... meterstand : .....
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : [x] 230 V ○ 3x230 V ○ 3N400 V ○.....	Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 [x]40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	[x] aardingslus ○ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type :	○ .....
Beschrijving installatie [x] zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 10	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

[x] Rechtstreekse aanraking	[x] Onrechtstreekse aanraking	[x] Montage	[x] Toestellen	[x] Materieel	[x] I>/doorsnede	[x] Schema's
[x] Aardingsweerstand : 13,8 Ω	[x] Algemeen isolatieniveau : >0,5 MΩ		[x] Controle foutlus	[x] Aardingscontinuïteit	[x] Test diff.	

Differentieelstroominrichting : [x] was verzegeld ○ werd verzegeld ○ werd niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie [x] **Nihil**	
Inbreuken Bestaande installatie [x] **Nihil**	
Opmerkingen [x] **Nihil**	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

- ○ De nieuwe installatie — voldoet — **voldoet niet** — aan het AREI.
- [x] De bestaande installatie — (voldoet) — **~~voldoet niet~~** — aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór ..... 06/11/'42 .....
○ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : Steve T. Agent nr. 3053 Datum : 06 / 11 / '17

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : [x] Situatieschema('s) : 1 [x] Eéndraadsschema('s) : 1 ○ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.